

Проверки расчетных приборов учета осуществляются в плановом и внеплановом порядке.

Плановые проверки приборов учета проводятся не реже одного раза в год и может осуществляться в виде инструментальной проверки.

Основаниями для проведения внеплановой проверки приборов учета являются:

- полученное от энергосбытовой организации заявление о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета;
- полученное от потребителя, энергопринимающие устройства заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;
- выявление факта нарушения сохранности контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении снятия показаний или осмотра состояния расчетного прибора учета перед его демонтажем;
- срабатывание индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клемной крышки прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности).

Во избежание составления акта безучетного потребления потребитель должен:

- ✓ незамедлительно информировать обо всех нештатных ситуациях, повлекших вмешательство в систему учета электроэнергии, в том числе при проведении аварийно-восстановительных работ (нарушение пломб, физическое воздействие на

систему учета и т.д.) сетевую организацию по номеру телефона 8 800 220-0-220;

- ✓ провести фотофиксацию или видеозапись состояния системы учета (целостность и наличие пломб, знаков визуального контроля, состояние комплекса учета и т.д.);
- ✓ направить обращение в сетевую организацию для проведения проверки комплекса учета и повторного допуска его в эксплуатацию (с указанием причин повторного допуска).

При несогласии потребителя с актом безучетного потребления, данный факт **обязательно** отражается в акте о неучтенном потреблении электроэнергии (в графах акта «Объяснения потребителя» и «Замечания к составленному акту»).

Потребитель вправе написать официальное обращение о несогласии с актом в адрес района электрических сетей или в адрес Филиала (398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33).

Спорные акты о неучтенном потреблении рассматриваются комиссией Филиала один раз в месяц.

При управлении энергетикой и тарифов Липецкой области создан коллегиальный орган по вопросам рассмотрения спорных актов о неучтенном потреблении электрической энергии.

Потребитель вправе обратиться в адрес управления энергетикой и тарифов Липецкой области (398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 3) с обращением о рассмотрении акта безучетного потребления.




Управление энергетикой и тарифов
Липецкой области

ПОРЯДОК

действий потребителя при эксплуатации
системы учета электрической энергии,

исключающий составление

**акта безучётного потребления
электрической энергии**



Безучетное потребление – потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся:

- ❖ во вмешательстве в работу прибора учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения;
- ❖ в случаях нарушения целостности (повреждения) прибора учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов;
- ❖ нарушением (повреждением) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета, измерительный комплекс, измерительные трансформаторы, систему учета, компоненты интеллектуальной системы электрической энергии (мощности);
- ❖ в подключении энергопринимающих устройств до точки измерения прибором учета или в границах земельного участка потребителя (покупателя) подключения до точки измерения прибором учета энергопринимающих устройств, расположенных в границах этого земельного участка.



В акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться:

- данные о лице, осуществляющем безучетное потребление электроэнергии;
- данные о способе и месте осуществления безучетного потребления электроэнергии;
- данные о приборах учета на момент составления акта;
- данные о дате предыдущей проверки приборов учета;
- данные о ранее установленных контрольных пломбах и (или) знаках визуального контроля;
- объяснение лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта;
- замечания к составленному акту (при их наличии).

В случае если при безучетном потреблении было выявлено использование потребителем мощности, превышающей договорную, в акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться также следующие данные:

- величина максимальной мощности ЭУ потребителя, указанная в документах о технологическом присоединении;
- фактическая мощность ЭУ, используемая потребителем;
- способ, с применением которого было выявлено превышение величины максимальной мощности ЭУ;
- действия потребителя, которые повлекли превышение величины максимальной мощности.

Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта **фиксируется** с указанием причин такого отказа **в акте** о неучтенном потреблении электрической энергии.

По факту выявленного безучетного потребления **расчетный прибор учета признается вышедшим из строя.**



Расчет объема безучетного потребления электрической энергии осуществляется сетевой организацией в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

Объем безучетного потребления в отношении потребителей электрической энергии (мощности) определяется с применением расчетного способа:

- если имеются данные о величине максимальной мощности ЭУ объем определяется исходя из данной мощности;
- если данных о величине максимальной мощности ЭУ нет объем определяется по сечению провода.